

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Кемеровский государственный университет» (КемГУ)



ИНСТРУКЦИЯ
ответственному лицу за обеспечение пожарной безопасности
на объектах КемГУ

Кемерово 2016

**Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
«Кемеровский государственный университет»
(КемГУ)**

**ИНСТРУКЦИЯ
ОТВЕТСТВЕННОМУ ЛИЦУ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ**

1. Общие положения.

1.1. Настоящая Инструкция определяет обязанности ответственного лица за обеспечение пожарной безопасности территорий, зданий, помещений, участков, служб, подразделений КемГУ.

1.2. Ответственность за пожарную безопасность несут директора институтов, руководители служб, подразделений, а также должностные лица, специально назначенные приказом ректора.

1.3. Ответственное лицо за обеспечение пожарной безопасности несет персональную ответственность за выполнение настоящей инструкции в установленном законом порядке.

2. Обязанность ответственного лица за обеспечение пожарной безопасности.

Ответственный за обеспечение пожарной безопасности **ОБЯЗАН**:

2.1. Знать пожарную опасность технологического оборудования, помещений, объекта, а также материалов и веществ, применяемых и хранимых на обслуживаемом участке. Не допускать применения материалов и веществ с неисследованными показателями их пожаровзрывоопасности или не имеющих сертификатов, а также их хранения совместно с другими материалами и веществами.

2.2. Знать и иметь действующие инструкции, приказы по пожарной безопасности университета, а также для отдельных пожароопасных помещений, работ и контролировать их выполнение на своем участке.

2.3. Следить за состоянием дорог, проездов и проходов к зданиям, сооружениям, складам и водоисточникам, используемым для тушения пожара, подступов к стационарным лестницам и пожарному ин-

вентарю. Не допускать их загромождений. О закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, немедленно сообщать в управление безопасности.

2.4. Не допускать в помещениях, коридорах, на лестницах загромождений, препятствующих выходу людей и эвакуации имущества в случае пожара, установки каких-либо приспособлений, препятствующих нормальному закрытию противопожарных (противодымных) дверей, закрытия наглухо основных и запасных выходов, люков и т. п.

2.5. Поддерживать и контролировать на своих участках, помещениях соблюдение сотрудниками мер пожарной безопасности и установленного приказом противопожарного режима.

2.6. Не допускать проведения временных огневых работ без правильно оформленного наряда-допуска организацией (бригадой), не имеющей лицензии на этот вид деятельности, без квалификационных удостоверений и талонов о прохождении членами бригады обучения мерам пожарной безопасности.

2.7. Ежедневно, по окончании рабочего дня перед закрытием, тщательно осмотреть все обслуживаемые помещения на предмет отключения света, электроустановок и бытовых электроприборов в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации, закрытия помещений. Устранить все возможные причины возникновения и развития пожара.

2.8. Проводить первичный, повторный, целевой и внеплановый противопожарные инструктажи на рабочем месте. Информировать руководство о не допуске к работе персонала, не прошедшего инструктаж и не знающий своих обязанностей в случае пожара.

2.9. Знать места расположения средств пожаротушения, связи, сигнализации, следить за их исправностью, наличием свободного доступа и уметь ими пользоваться при пожаре. Не допускать использования пожарного инвентаря, оборудования не по прямому назначению. Контролировать наличие и состояние знаков пожарной безопасности.

3. Порядок действий при пожаре.

При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т. п.) ответственный за пожарную безопасность **ОБЯЗАН**:

3.1. Немедленно сообщить об этом, нажав кнопку включения установок (систем) пожарной автоматики и позвонив по номеру телефона 01 или 112 с сотового телефона в пожарную охрану города (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также свою фамилию). Если о пожаре сообщил кто-то другой из сотрудников, независимо от этого продублировать сообщение и поставить в известность вышестоящее руководство, дежурную смену охраны;

3.2. Принять меры к открытию всех эвакуационных выходов их здания;

3.3. Немедленно оповестить людей о пожаре. В случае угрозы жизни людей немедленно организовать их эвакуацию, используя для этого имеющиеся силы и средства. Быстро, но без паники и суеты эвакуировать людей из здания согласно плана эвакуации, не допускать встречных и пересекающихся потоков людей;

3.4. Проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);

3.5. Прекратить все работы в здании (если это допустимо по технологическому процессу), кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

3.6. Покидая помещение, отключить все электроприборы, выключить свет, плотно закрыть за собой все двери, окна и форточки во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения;

3.7. Принять меры по проверке на отсутствие людей во всех помещениях здания и их наличие по спискам в месте сбора;

3.8. При тушении пожара в начальной стадии обеспечить собственную безопасность:

- При входе в горящее помещение необходимо использовать дверное полотно для защиты от ожогов при возможном выбросе пламени;

- Запрещается применять воду и пенные огнетушители для тушения горящих приборов и оборудования, находящихся под напряжением, для тушения веществ и материалов, которые при взаимодействии с водой могут привести к вскипанию, выбросу, усилиению горения, взрыву;

- Нельзя бросать использованные и не сработавшие огнетушители в очаг пожара, так как это может привести к взрыву корпуса огнетушителя;

- При тушении пожара необходимо следить, чтобы огнем и дымом не были отрезаны выходы из помещения (здания);

- При тушении электроустановок углекислотными огнетушителями не допускать подвода раstrauba ближе 1 м к электроустановке и пламени;

- По окончании тушения пожара необходимо проветрить помещение от продуктов горения и огнетушащих веществ;

3.9. По прибытию пожарных подразделений действовать по указанию руководителя тушения пожара в зависимости от обстановки.

Инструкцию разработал:

Инженер по противопожарной
профилактике

П.Ф. Петров

Согласовано:

Проректор по РИК

Ю.В. Голубцова

Начальник УБ КемГУ

А.Л. Цвёлёв

Начальник правового управления КемГУ

А.В. Непомнящий